

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,О,С,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,У.)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (К.О.С.Г.У.)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР-Устранение дефектов асфальтового покрытия. ТР-Установка информационных средств об объекте (тактильных, визуальных, акустических). ТР-Установка таблички с названием объекта, категорией инвалидов. Установка пиктограмм.
2	Вход (входы) в здание	ПСД-проектно-сметная документация. ТР-Установка перил. ТР-Установка поручней с закругленными краями. ТР-Установка тактильных пиктограмм, установка кнопки вызова. ТР-Установка речевого информатора или звукового маяка.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР-Установка тактильных табличек на двери кабинетов, тактильных схем, категорий инвалидов. ТР-Установка направляющей тактильной плитки на полу.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТР-Установка тактильных пиктограмм. ТР-Установка аудиовизуальных, информационно-справочных систем.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Зона отсутствует