

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ
СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ «Мачешанский дом-
интернат для престарелых и инвалидов»

с. Мачеха, 40522, ул. Больничная, 10,

Тел. факс (84445) 3-33-86, e-mail:mdpi.macheha@yandex.ru

Заместителю начальника отдела административного обеспечения
Комитета социальной защиты населения Волгоградской области
К.М. Гнитий

ОКПО 41488516, ОГРН 1023405770706, ИНН/КПП 3411014566/341101001

30 апреля 2021 г.

№ 294.


**План мероприятий по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Отдел надзорной деятельности и профилактической
работы по Алексеевскому, Киквидзенскому и Новоаннинскому районам проводимой с 12.04.2021-28.04.2021 г.**

Дата проверки	Наименование контролирующего органа	Тема проверки	Результаты проверки	Мероприятия по результатам проверки	Сроки устранения	Ответственные
1	2	3	4	5	7	8
12.04.2021г - 28.04.2021г	Управление надзорной деятельности и профилактической работы Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Алексеевскому, Киквидзенскому и	Соблюдение требований правил пожарной безопасности	1. Программы проведения противопожарных инструктажей не согласованы с территориальным органом МЧС России, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора. 2. В помещении №7 согласно техническому паспорту на здание допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.	Программы разработаны в течении месяца отправлены на согласование ОНД Киквидзенского района. Устранено в ходе проверки.	11-28.05.2021г 28.04.2021г	Специалист по охране труда Могилатова Т.И. Инженер Сербин В.С.

	Новоаннинскому району		<p>3. В здании не обеспечено наличие соответствующих знаков пожарной безопасности, обозначающих места расположения огнетушителя и ручного пожарного извещателя.</p> <p>4. В помещении №2 согласно техническому паспорту на здание под электрическим щитом допущено размещение горючих материалов (штатбелей деревянных досок).</p> <p>5. На 1-м этаже не все места расположения ручных извещателей и огнетушителей обозначены соответствующими знаками пожарной безопасности.</p> <p>6. Допущено хранение вещей (пластиковые ведра, хозяйственный инвентарь) под лестничным маршем.</p> <p>7. Второй шлейф на приемно контрольном приборе системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре выдает неисправность.</p> <p>8. Не обозначены соответствующими знаками пожарной безопасности места расположения огнетушителей.</p> <p>9. Не произведена своевременная замена (перезарядка) огнетушителя №45, о чем свидетельствует показание манометра огнетушителя.</p> <p>10. Не обозначены соответствующими знаками пожарной безопасности места расположения ручных пожарных извещателей, расположенных:</p>	<p>Устранено в ходе проверки.</p> <p>Устранено после проверки.</p> <p>Устранено в ходе проверки.</p> <p>Устранено в ходе проверки.</p> <p>Заявка на устранение была отправлена обслуживающей компании ИП. Слепцов Владимир Иванович. Устранено в ходе проверки.</p> <p>Устранено в ходе проверки.</p> <p>Устранено в ходе проверки.</p>	<p>28.04.2021г</p> <p>30.04.2021г</p> <p>28.04.2021г</p> <p>28.04.2021г</p> <p>04.05.2021г</p> <p>28.04.2021г</p> <p>28.04.2021г</p> <p>28.04.2021г</p>	<p>Специалист по охране труда Могилатова Т.И.</p> <p>Начальник хозяйственного отдела Каплуняк Г.Н.</p> <p>Специалист по охране труда Могилатова Т.И. Заведующий прачечной Пугайкина Т.А.</p> <p>Специалист по охране труда Могилатова Т.И.</p> <p>Специалист по охране труда Могилатова Т.И.</p> <p>Специалист по охране труда Могилатова Т.И.</p>
--	-----------------------	--	---	---	---	--

			- в подвальном помещении здания: - у служебного входа.			труда Могилатова Т.И
--	--	--	---	--	--	----------------------------

Директор



Л.А. Бабровская

Исп. Т.И. Могилатова.
8(84445) 33-3-86